

LEGENDA:


- SV - SVOD, ÚCHYT POMOCÍ ZKUŠEBNÍCH SVOREK, S OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM, DRÁT FeZn Ø10mm
- J - JÍMACÍ TYČ, v= 0,5m
- JÍMACÍ VEDENÍ AlMgSi Ø8mm na podpěrách

POZNÁMKA:

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA POUZE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
- ROZMĚR ŽLABŮ VOLEN DLE ČSN 73 3610 (TABULKA ROZMĚRŮ STŘEŠNÍCH ŽLABŮ DLE ODVODŇOVACÍ PLOCHY)
průměr žlabu min. **160mm**
- MIN. SKLON PODOKAPNÍHO ŽLABU= **0,5%**
- MAX. OSOVÁ DILATACE ŽLABU= 15m
- TVAR VÝTOKU STŘEŠNÍHO ŽLABU ZAOBLENÝ NEBO OSTROHRANNÝ

HROMOSVOD

- JÍMACÍ SOUSTAVABUDE PROVEDENA POMOCÍ JÍMACÍCH TYČÍ NA VRCHOLU STŘECHY
- BUDE POUŽIT HROMOSVODNÍ DRÁT AlMgSi Ø8mm
- ZKUŠEBNÍ SVORKY UMÍSTIT 1,8m NAD UPRAVENÝ TERÉN
- SVODY BUDOU VEDENÉ PŘI POVRCHU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ UPEVNĚNÉ PODPĚRAMI, NAD ZEMÍ BUDOU KRYTY OCHRANNÝMI ÚHELNÍKY



Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

Martin Macháč
Kodádkova 16
389 01 Vodňany
tel: +420 603 262 129
email: email@machac.info
www.machac.info

Ing. et. Ing. Miroslav Kiš
Rechle 293
389 01 Vodňany
tel: +420 776 666 781
email: kis@machac.info
www.machac.info

Název akce :
**ZMĚNA PŘÍSTAVBY A NÁSTAVBY HASIČSKÉ
ZBROJNICE V ČÍČENICÍCH na parc.č. 198/1,
v k.ú. Čičenice 623482**

Stavebník:
Obec Čičenice
Čičenice č.p. 79
IČ: 00251097
387 71 Čičenice

Název kresby:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

Stupeň projektu:

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Vytvořil: **Ing. et. Ing. Miroslav Kiš** Datum: **09/2021**

Hlavní projektant:
Ing. et. Ing. Miroslav Kiš

Odpovědný projektant:
Martin Macháč

Měřítko:
1:75

Číslo výkresu: Paré:

D.1.1.12

TABULKA STŘECH

OZN.	PLOCHA STŘECHY(m2)	PŮDORYSNÝ PRŮMĚT STŘECHY (m2)	SKLON	KRYTINA
S1	52,33	50,55	15° 0' 0"	FALCOVANÝ PLECH, POZINK BEZ PROVEDENÉHO LAKU NEBO NÁTĚRU
S2	41,40	39,99	15° 0' 0"	FALCOVANÝ PLECH, POZINK BEZ PROVEDENÉHO LAKU NEBO NÁTĚRU
S3	15,15	14,63	15° 0' 0"	FALCOVANÝ PLECH, POZINK BEZ PROVEDENÉHO LAKU NEBO NÁTĚRU
S4	21,54	20,81	15° 0' 0"	FALCOVANÝ PLECH, POZINK BEZ PROVEDENÉHO LAKU NEBO NÁTĚRU
S5	37,18	35,91	15° 0' 0"	FALCOVANÝ PLECH, POZINK BEZ PROVEDENÉHO LAKU NEBO NÁTĚRU
S6	19,86	19,18	15° 0' 0"	FALCOVANÝ PLECH, POZINK BEZ PROVEDENÉHO LAKU NEBO NÁTĚRU
187,46 m ²		181,07 m ²		

SKLADBA NEZATEPLENÉ STŘECHY:

- FALCOVANÝ PLECH, POZINK BEZ PROVEDENÉHO LAKU NEBO NÁTĚRU
- STŘEŠNÍ LATĚ
- KONTRALATĚ
- POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- KONSTRUKCE VAZNÍKU

tl. 40mm
tl. 60mm