



# OBEC ČÍČENICE

387 71 Čičenice 79  
www.cicenice.cz

Telefon: 383 381 101  
724 191 813

E-mail: oucicenice@centrum.cz  
ID DS: pwib58i

---

Čičenice dne 10. 09. 2021

Čj: OUČiř 264/4/2021

Počet listů: 1

Příloha: 9

Tel: 383 381 101

email: cicenice.borovkova@gmail.com

Vážení,

v souvislosti s výběrovým řízením vypsáním obcí Čičenice na akci "Čičenice - Rekonstrukce požární zbrojnice", v rámci kterého jste byli osloveni, si Vám dovoluujeme zaslat následující doplňující informace. Obci Čičenice byly zaslány následující dotazy:

1. Ve výkaze výměr jsou položky kanalizace, vodovod, zařizovací předměty, vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace a hromosvod jako odhad s měrnou jednotkou 1 soubor. V projektové dokumentaci na tyto části projekt chybí. Pro relevantní nabídku prosíme o doplnění projektové dokumentace a doplnění výkazů výměr na tyto objekty.
2. V PD chybí výkresy krovu, schodiště, zábradlí, řez A-A nového stavu a tabulka oken a dveří. Prosíme o jejich doplnění.
3. Součástí PD je i plynovodní přípojka. Dle technické zprávy bude k vytápění objektu sloužit elektrokotel. Z cenového hlediska jde o zbytnou část a není nutné ji realizovat. Bude se i přesto přípojka realizovat?
4. V technické zprávě TZB je ohřev vody řešen pouze u jednoho umyvadla průtokovým ohřívačem. Jak bude připravována teplá voda u ostatních umyvadel a ve sprchách? Toto souvisí s absencí PD na zdravotní techniku (uvedeno v dotazu č.1).
5. V PD a VV je autonomní zařízení detekce a hlášení požáru. Nikde nejsou uvedeny požadavky na jeho vlastnosti – zda má jít jen o hlášení pouze v objektu nebo se má signál někam přenášet.
6. V technické zprávě jsou uvedeny zařizovací předměty od firmy SIKO. Tato firma je velkoobchod, která zastupuje desítky výrobních firem těchto výrobků. Prosíme o určení referenčních výrobků nebo konkrétních typů – dle PD a VV mají být dle výběru investora.

Na tyto dotazy bylo projektantem reagováno takto:

1. Ve výkaze výměr jsou položky kanalizace, vodovod, zařizovací předměty, vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace a hromosvod jako odhad s měrnou jednotkou 1 soubor. V projektové dokumentaci na tyto části projekt chybí. Pro relevantní nabídku prosíme o doplnění projektové dokumentace a doplnění výkazů výměr na tyto objekty. **V příloze jsou schémata TZB, přesný výkaz výměr na to nebyl zpracován (hlavně z časových důvodů).**  
V PD chybí výkresy krovu, schodiště, zábradlí, řez A-A nového stavu a tabulka oken a dveří. Prosíme o jejich doplnění. **Krov je vazníkový, poslal jsem to výrobcí a dodavateli vazníků, pošle mi i cenu. Schodiště je popsáno, zábradlí ocenit kompletem, řez a –a nového stavu nebyl v rámci stavebního povolení zpracován (je zpracován řez b-b').**
2. Součástí PD je i plynovodní přípojka. Dle technické zprávy bude k vytápění objektu sloužit elektrokotel. Z cenového hlediska jde o zbytnou část a není nutné ji realizovat. Bude se i přesto přípojka realizovat? **Bude, vytápění a ohřev TUV bude pomocí plynového kondenzačního zavěšeného kotle. Vše popsáno ve výkresech TZB.**
3. V technické zprávě TZB je ohřev vody řešen pouze u jednoho umyvadla průtokovým ohřívačem. Jak bude připravována teplá voda u ostatních umyvadel a ve sprchách? Toto souvisí s absencí PD na zdravotní techniku (uvedeno v dotazu č.1). **Viz výše.**
4. V PD a VV je autonomní zařízení detekce a hlášení požáru. Nikde nejsou uvedeny požadavky na jeho vlastnosti – zda má jít jen o hlášení pouze v objektu nebo se má signál někam přenášet. **Hlášení pouze v objektu.**
5. V technické zprávě jsou uvedeny zařizovací předměty od firmy SIKO. Tato firma je velkoobchod, která zastupuje desítky výrobních firem těchto výrobků. Prosíme o určení referenčních výrobků nebo konkrétních typů – dle PD a VV mají být dle výběru investora. **Zařizováký pro wc, pisoár a umyvadlo, napsáno v projektu. Sprchový kout je rozměrově atyp...**

Z charakteru odpovědi je zřejmé, že Vám budou následně dodány další doplňující informace, a to zejména ve vztahu ke krovu a vytápění a ohřevu TUV pomocí plynového kondenzačního závěsného kotle.

S přátelským pozdravem

.....  
vz. Mgr. Tomáš Koblenc  
místostarosta obce Číčenice